

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа однострансформаторных подстанций (КТП) киоскового типа наружной установки

### 1. Технические характеристики:

1.1	Тип КТП	<input type="checkbox"/> тупиковая <input type="checkbox"/> проходная
1.2	Мощность КТП	кВА
1.3	Климатическое исполнение	У1
1.4	Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ	<input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 10
1.5	Тип трансформатора	ТМГ
1.6	Схема и группа соединения силового трансформатора	<input type="checkbox"/> У/У-0 <input type="checkbox"/> Д/У-11
1.7	Выводы на стороне ВН	<input type="checkbox"/> воздушный <input type="checkbox"/> кабельный
1.8	Тип вводного аппарата на стороне ВН*	<input type="checkbox"/> разъединитель <input type="checkbox"/> выключатель нагрузки
1.9	Тип линейных аппаратов на стороне ВН (для проходных КТП)	<input type="checkbox"/> выключатели нагрузки <input type="checkbox"/> разъединители
1.10	Наличие разрядников / ограничителей перенапряжений на стороне ВН (для КТП с воздушным вводом ВН обязательны)	<input type="checkbox"/> вентильные разрядники <input type="checkbox"/> ограничители перенапряжений <input type="checkbox"/> нет
1.11	Номинальное напряжение на стороне НН, кВ	0,4
1.12	Тип вводного аппарата на стороне НН*	<input type="checkbox"/> рубильник <input type="checkbox"/> автоматический выключатель стационарный
1.13	Выводы на стороне НН	<input type="checkbox"/> воздушный <input type="checkbox"/> кабельный <input type="checkbox"/> воздушно-кабельный
1.14	Исполнение аппаратов на отходящих линиях 0,4кВ	<input type="checkbox"/> автоматические выключатели стационарные <input type="checkbox"/> рубильники-предохранители
1.15	Номинальные токи отходящих линий, А (в серийных КТП 25-400 кВА - до 6-ти, КТП 630,1000 кВА – до 10-ти)	1 -                    2 -                    3 - 4 -                    5 -                    6 - 7 -                    8 -                    9 - 10 -
1.16	Наличие и ток фидера уличного освещения	<input type="checkbox"/> да (16А; 25А; 32 А) <input type="checkbox"/> нет
1.17	Наличие защиты от однофазных к.з. на воздушных линиях 0,4кВ (для КТП с воздушным и воздушно-кабельным выводом)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
1.18	Наличие ограничителей перенапряжений на стороне НН (для КТП с воздушным и воздушно-кабельным выводом НН обязательны)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
1.19	Наличие учета электроэнергии (электронный счетчик с трансформаторами тока) *	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> активной энергии <input type="checkbox"/> активной и реактивной энергии
1.20	Наличие аппаратуры обогрева отсека РУНН	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
1.21	Конструктивные особенности и дополнительные требования:	

\* Номинальные токи предохранителей ВН, вводного аппарата НН, трансформаторов тока – в соответствии с номинальным током силового трансформатора.

### 2. Контактное лицо:

Ф.И.О.:  
Тел.:

Организация.:  
Email.:

### 3. Город поставки: